

項目	局所排気装置のダクト施工							キーワード	システム				
REHSE推奨指針													
<p>加熱無機薬品排気ガスによる、ダクト内凝結液の発生が想定される場合は、ドレイン抜き及び傾斜施工が必要です。</p>													
参考資料	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係												
	国内法規	国内の推奨基準	海外スタンダード	1:局排知識	2:運転条件	3:運用と使用	4:排気と換気設備	5:排ガス処理	6:環境管理	7:薬品保管	8:運用と緊急対策	9:保守と点検	10:その他