

項目		局所排気装置の排気ファン設置場所				キーワード	システム					
REHSE推奨指針												
<p>建物内の排気ダクトの圧力を負圧に維持するために(有害物質の漏えい防止)排気ファンは室外に設置することを推奨します。</p>												
参考資料	国内法規	国内の推奨基準	海外スタンダード	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係								
	法規、規格なし	排気ダクトは負圧に維持されること 「日本建築学会」	ダクト径は負圧に維持される 「ANSI/AIHA Z9.5」 ヒュームフードは排気システムに接続される「EN」	1:局排知識	2:運転条件	3:運用と使用	4:排気と換気設備	5:排ガス処理	6:環境管理	7:薬品保管	8:運用と緊急対策	9:保守と点検