項目	局所排気装置の排気量の調整機器	キーワード	ｼｽﾃﾑ

REHSE推奨指針

特別な推奨は無しとする。
（実験環境や給排気システムに基づいて最適な調整機器を設置下さい。）

	国内法規	国内の推奨基準	海外スタンダード	局所排気装置と運用･管理の基礎知識とのリンク関係									
				1:局排知識	2:運転条件	3:運用と使用	4:排気と換気設備	5:排ガス処理	6:環境管理	7:薬品保管	8:運用と緊急対策	9:保守と点検	10:その他
参考資料	法規、規格なし	ガイドラインなし	･排気ｼｽﾃﾑの制御機器、ﾀﾞﾝﾊﾟｰはﾉｰﾏﾙｵｰﾌﾟﾝ「NFPA」				○						
	法規、規格なし	ガイドラインなし	･静圧変動緩和の流量調整装置、ﾋｭｰﾑﾌｰﾄﾞとﾏﾆﾌｫｰﾙﾄﾞの間にｽｸﾗﾊﾞなし「ANSI/AIHA」 ･実験室用機器からの排気を主要排気ﾀﾞｸﾄに接続する場合は圧力独立型が望ましい。「NIH」 ･視聴覚ｱﾗｰﾑに接続された圧力独立型の風量ﾓﾆﾀ 「AIA」						○				