項目	局所排気装置の構造	キーワード	性能

REHSE推奨指針

特別な推奨は無しとする。
（国内法規に順ずること。）

参考資料	国内法規	国内の推奨基準	海外スタンダード	局所排気装置と運用･管理の基礎知識とのリンク関係									
				1:局排知識	2:運転条件	3:運用と使用	4:排気と換気設備	5:排ガス処理	6:環境管理	7:薬品保管	8:運用と緊急対策	9:保守と点検	10:その他
	･局所排気装置を稼動させるときは、ﾊﾞｯﾌﾙを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼動させるため必要な措置を講じる。「特化則第8条」	整流板(側板、天板、ﾊﾞｯﾌﾙ板)の推奨「日本建築学会」	調節式ﾊﾞｯﾌﾙは不可「EN」				○						