

項目	局所排気装置の設置されている実験室の室温				キーワード	システム						
<b>REHSE推奨指針</b>												
<p>特別な推奨は無しとする。 (実験内容や作業環境を考慮して設定下さい。)</p>												
参考資料	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>国内法規</span> <span>国内の推奨基準</span> <span>海外スタンダード</span> </div>			局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係								
	法規、規格なし	17-28 /40-70%RH 「ビル管法」		1:局排 知識	2:運転 条件	3:運用 と使用	4:排気 と換気 設備	5:排ガ ス処理	6:環境 管理	7:薬品 保管	8:運用 と緊急 対策	9:保守 と点検