項目	局所排気装置の設置されている実験室の換気	キーワード	ｼｽﾃﾑ

REHSE推奨指針

実験室は、２４時間連続して換気することを推奨します。

	国内法規	国内の推奨基準	海外スタンダード	局所排気装置と運用･管理の基礎知識とのリンク関係									
				1:局排知識	2:運転条件	3:運用と使用	4:排気と換気設備	5:排ガス処理	6:環境管理	7:薬品保管	8:運用と緊急対策	9:保守と点検	10:その他
参考資料	法規、規格なし	換気回数 ･6回以上、在室時には10回以上推奨 [日本建築学会」 必要換気量 20*（居室床面積）÷（一人当たり占有面積）（Nm3/h） 「建築基準法」	換気回数 ･4-12回 [OSHA」 ･6-10回 「ASHRAE」 ･8回以上(不在時4回) 「NFPA」 ･6回 「NIH」 ･ﾘｽｸ大小と無関係の為規定無し 「ACGIH」 ･同時使用率の計画の為の検討事項を紹介「ANSI/AIHA Z9.5」		○		○						