項目	局所排気装置内への機器の設置	キーワード	運用・運転

REHSE推奨指針

特別な推奨は無しとする。
都度排気状況を確認して設置すること。）

参考資料	国内法規	国内の推奨基準	海外スタンダード	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係									
				1 局排知識	2 運転条件	3 運用と使用	4 排気と換気設備	5 排ガス処理	6 環境管理	7 薬品保管	8 運用と緊急対策	9 保守と点検	10 その他
	法規、規格なし	ヒュームフード内への機器の設置 開口前面、側壁から150mm離して設置 日本建築学会」	ヒュームフード内への機器の設置 開口前面、側壁から150mm離して設置 「ANSI/AIHA」	○	○	○							