

No. 26

キーワード	排気口の高さ				
対象	利用者	管理者	計画者	設計者	危険度レベル
質問者		○	◎	◎	★★
回答者	△	○	◎	◎	
問題と対応	Q			A	
	ヒュームフードの排気口を窓外付近までの施工としたいが問題ないでしょうか？若しくは、屋上までダクトを延長する必要があるのでしょうか。			労働安全衛生法では「排ガス処理装置を設けていない局所排気装置、若しくは、プッシュプル型換気装置（屋内作業場に設けるものに限る）の排気口高さを屋根から一・五メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される有機溶剤等の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限りでない。」と規定されています。	
参考資料	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係				
	6. 実験室内の環境管理 8. 実験室に関する要求事項	局所排気装置と運用・管理の基礎知識と要求事項整備			
				項目名称	参照先
				1: 実験室における局所排気装置の基礎知識	
				2: 気流構成と運転条件	
				3: 運用と使用方法	
				4: 排気設備と換気設備	
				5: 実験排ガスの処理	
				6: 実験室内の環境管理	○
				7: 保守と点検	
				8: 実験室に関する要求項目	○