

| 項目   | 局所排気装置の稼働音 |   |          | キーワード                    | 性能     |         |           |         |        |        |           |         |
|--|------------|---|----------|--------------------------|--------|---------|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|
| <b>REHSE推奨指針</b>                                     |            |   |          |                          |        |         |           |         |        |        |           |         |
| <p>特別な推奨は無しとする。<br/>(作業環境を考慮して節度ある音響レベルとしてください。)</p> |            |   |          |                          |        |         |           |         |        |        |           |         |
| 参考資料   |            |   |          | 局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係 |        |         |           |         |        |        |           |         |
|  | 国内法規       | 国内の推奨基準                                   | 海外スタンダード | 1:局排知識                   | 2:運転条件 | 3:運用と使用 | 4:排気と換気設備 | 5:排ガス処理 | 6:環境管理 | 7:薬品保管 | 8:運用と緊急対策 | 9:保守と点検 |
| 法規、規格なし  | ガイドラインなし   | 音響レベル<br>・NC45-55 「ASHRAE」<br>・NC50 「AIA」 |          |                          |        |         |           |         |        |        |           |         |