項目 局所排気装置の設置されている実験室の室圧 キーワード システム

REHSE推奨指針

特別な推奨は無しとする。 (実験室の室圧は実験の内容によって異なります。都度実験室計画に合わせて検討下さい。)

	国内法規	国内の推奨基準	海外スタンダード	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係									
参考資料				1∶局排 知識	2:運転 条件	3:運用と使用	4:排気 と換気 設備	5:排ガス処理	6∶環境 管理	7:薬品 保管	8:運用 と緊急 対策	9:保守 と点検	10:その 他
		「日本建築学会」	換気圧力制御・実験室以外のIJアから実験室内へ向かう気流「OSHA」・実験室室圧を隣接IJアに対してわずかに負圧「ASHRAE」・空気は危険度の低いIJアから流れるようにする(風量オ7セットが望ましい)「ANSI/AHA Z9.5」・実験室作業域は廊下及び実験室以外のIJアに対してより負圧「NFPA 45」・一般に実験室は実験室以外のスペースに対して、モジュール当り2.82m3/min負圧「NIH」										