項目	局所排気装置の設置環境	キーワード	設置

REHSE推奨指針

局所排気装置の性能低下の要因となる外乱気流、特に空調機の吹き出し空気の気流が、開口面に直接当たらないように注意してください。

	国内法規	国内の推奨基準	海外スタンダード	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係									
				1:局排知識	2:運転条件	3:運用と使用	4:排気と換気設備	5:排ガス処理	6:環境管理	7:薬品保管	8:運用と緊急対策	9:保守と点検	10:その他
参考資料	法規、規格なし	ｴｱｶｰﾃﾝ方式の危険性「日本建築学会」	ｴｱｶｰﾃﾝ方式の使用制限 ・使用制限 「ASHRAE」 ・特殊状況下のみでの使用「ANSI/AIHA」 ・封じ込め能力の低下を引き起こす可能性有り「Prudent Practice」			○	○	○					
	法規、規格なし	給気ｼｽﾃﾑ風速 ・ﾌｰﾄﾞ面風速の1/3以内(1/4から1/2との表現もあり)「日本建築学会」	給気ｼｽﾃﾑの風速 ・ﾌｰﾄﾞ面風速の半分以下(出来れば1/5以下)「ASHRAE」 ・ﾌｰﾄﾞ面風速の30%未満 「NFPA 45」 ・ﾌｰﾄﾞ面風速の半分以下(出来れば1/3以下)「ANSI/AIHA Z9.5」 ・ﾌｰﾄﾞ面風速の20-50% [SEFA」			○	○	○					