

No. 11

薬品保管																									
対象	利用者	管理者	計画者	設計者	危険度レベル																				
質問者	◎	○			★																				
回答者	◎	○	◎	◎																					
問題と対応	Q ヒュームフード下台に試薬瓶等を保管したいのですが問題無いでしょうか。		A ヒュームフード下台に薬品瓶等の収納は禁止しています。下台内に酸・アルカリ・有機溶剤等を収納すると、薬品類の揮発等により本体や配管類、電気部品類の腐食の原因ともなります。また、薬品類の反応により爆発する恐れがあります。(製造メーカー発行の取扱説明書を参照してください。) 薬品の保管は専用の保管庫が必要で施錠ができるものを選定してください。また、毒物・劇物に指定されるものは使用履歴管理が必要になります。																						
参考資料	局所排気装置と運用・管理の基礎知識とのリンク関係 3. 運用と使用方法																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">局所排気装置と運用・管理の基礎知識と要求事項整備</th> </tr> <tr> <th>項目名称</th> <th>参照先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1: 実験室における局所排気装置の基礎知識</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2: 気流構成と運転条件</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3: 運用と使用方法</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>4: 排気設備と換気設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5: 実験排ガスの処理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6: 実験室内の環境管理</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7: 保守と点検</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8: 実験室に関する要求項目</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					局所排気装置と運用・管理の基礎知識と要求事項整備		項目名称	参照先	1: 実験室における局所排気装置の基礎知識		2: 気流構成と運転条件		3: 運用と使用方法	○	4: 排気設備と換気設備		5: 実験排ガスの処理		6: 実験室内の環境管理		7: 保守と点検		8: 実験室に関する要求項目	
局所排気装置と運用・管理の基礎知識と要求事項整備																									
項目名称	参照先																								
1: 実験室における局所排気装置の基礎知識																									
2: 気流構成と運転条件																									
3: 運用と使用方法	○																								
4: 排気設備と換気設備																									
5: 実験排ガスの処理																									
6: 実験室内の環境管理																									
7: 保守と点検																									
8: 実験室に関する要求項目																									